

LOCACAO QUADRO DE DISTRIBUICAO

DE ACORDO COM A NBR 5410

6.5.4.8 Os conjuntos, em especial os quadros de distribuição, devem ser instalados em local de fácil acesso e ser providos de identificação do lado externo, legível e não facilmente removível.

- Locais mais comuns: área de serviço, corredor, atras da porta de entrada do apartamento.
- Mais próximo possível de equipamentos de maiores potências, como chuveiros, motores, aparelhos de ar condicionado.
- Trajeto reto do medidor de entrada
- Não posicionar atras de armários e prateleiras que dificultem o acesso.
- Não posicionar em ambientes privativos, como quartos, escritórios, banheiros.

